

**АКТ №53**  
**периодической проверки вентиляционных каналов**  
**в столовой**  
**МБОУ СОШ № 1**  
**по адресу: г.Красновишерск, ул.Гагарина,40**

«16» февраля 2023г.

**Комиссия в составе:**

Представителя подрядной организации

**Индивидуальный предприниматель Ветлугин В.А.**  
**Лицензия МЧС России от 17 апреля 2013г. №3-Б/01129**

В.А.Ветлугин

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика

**Директор МБОУ СОШ №1 Мещуров Вячеслав Викторович**

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр, чистку и проверку тяги вентиляционных каналов и составила  
настоящий акт о нижеследующем:

**1. Вентиляция в столовой учреждения в варочном цехе выполнена в металлических коробах, работает в принудительном режиме.**

**1.1. Вытяжка воздуха осуществляется через зонд непосредственно в короба.**

**1.2. Вентиляционные решетки очищены от пыли, мусора и жировых отложений.**

**1.3. Скорость потока воздуха в каналах в день проверки находится в пределах 1.8-2,3 м/с.**

**1.4. В принудительном режиме в пределах 2.4 – 3,8 м/с.**

**Работы выполнены с применением прибора для измерения скорости воздуха «testo 410 -1»**

(наименование приборов контроля и измерения)

*Заключение: Вентиляционная система в исправном состоянии.*

*Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.*

Представитель подрядной организации



ИП Ветлугин В.А.

Представитель технического надзора заказчика



Директор МБОУ СОШ №1 В.В.Мещуров

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»

(ФБУ «Пермский ЦСМ»)  
№ RA.RU.311363



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ  
№ 18/14374



Действительно до « 2 » декабря 2020 г.

Средство измерений Измеритель комбинированный Testo 410-1: 52193-12  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде

по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 38447363/502

в составе ---

номер знака предыдущей поверки 18000680383

поверено в ПОЛНОМ объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП РТ 1834-2012 "ГСИ. Измерители комбинированные Testo 410-1, Testo 410-2, Testo 417-2. Методика поверки"  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполняется поверка

с применением эталонов: ГЭЕ скорости воздушного потока 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 30 м/с. ЭА-70(0), № 028, 3.1.ZBH.1259.2017; ГЭЕ постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 300 мВ, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 2000 Ом, МИТ 8.10, № 479, 3.1.ZBH.0103.2015; ГЭЕ температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50 до 450 °С, ПТСВ-1-2 № 1837, 3.1.ZBH.1282.2017  
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или тип эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающей среды 23,9 °С, относительная влажность 42 %, атмосферное давление 100 кПа  
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.

При периодической поверке  
предоставление данного документа  
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Знак поверки:



Зам. нач. филиала  
должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки  
« 3 » декабря 2019 г.

*[Handwritten signature]*  
подпись

Соловьева Ирина Витальевна  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Димухаметов Руслан Рамилевич  
фамилия, имя и отчество (при наличии)

№ счета 03/11827

АШ № 924473

